




VERPACKUNG: 1 PALETTE(N)



330 x 118 x 58 cm
635 kg



EAN

4743329252090

DIMENSIONEN

Fläche	8.20 m ²
Dachabmessungen	3.19 x 5.01 m
Rauminhalt m ³	≈ 16.36 m ³
Seitenwandhöhe	≈ 1.88 m
Firsthöhe	≈ 2.11 m
Vordach	≈ 199 cm

FENSTER & TÜR

1 x Doppeltür (SGA+28*)	149.4 x 185.0 cm
-------------------------	------------------

*SGA+28: Aktion mit Einfachverglasung und Rahmen 28mm

DACH UND FUSSBODEN

Dachbretter	15x90 mm
Dachfläche	16.03 m ²
Dachwinkel	≈ 4.5 °

*Optional Dacheindeckung

STATISCHE BERECHNUNG

Berechnungsgrundlagen: EN 1995-1:2004/A1:2008

Typ: 2825096 - Tampa

LASTANNAHMEN

Bitumenabdichtung als Dachschindeln 0,04 kN/m²
Nut+Federbohlen, d=15mm 0,09 kN/m²

WIND- UND SCHNEELASTEN:

Schneelastzone

Bodenschneelast $s_k = 1,1 \text{ kN/m}^2$

Windzone

ReferenzWind $g_{ref} = 0,32 \text{ kN/m}^2$

Kombinationen für Tragfähigkeit: 4 uLS (1+2)*1.20+3*1.50

Baustoffe: C24

$g_M = 1.30$	$f_{m,0,k} = 24.00 \text{ MPa}$	$f_{t,0,k} = 14.00 \text{ MPa}$	$f_{c,0,k} = 21.00 \text{ MPa}$
$f_{v,k} = 2.50 \text{ MPa}$	$f_{t,90,k} = 0.40 \text{ MPa}$	$f_{c,90,k} = 5.30 \text{ MPa}$	$E_{0,moyen} = 11000.00 \text{ MPa}$
$E_{0,05} = 7400.00 \text{ MPa}$	$G_{moyen} = 690.00 \text{ MPa}$	Service class: 1	Beta c = 1.00



Querschnittswerte: 44x95 (Dachbalken)

ht=9.5 cm			
bf=4.4 cm	$A_y = 13.23 \text{ cm}^2$	$A_z = 28.57 \text{ cm}^2$	$A_x = 41.80 \text{ cm}^2$
tw=2.2 cm	$I_y = 314.37 \text{ cm}^4$	$I_z = 67.44 \text{ cm}^4$	$I_x = 191.0 \text{ cm}^4$
tf=2.2 cm	$W_{ely} = 66.18 \text{ cm}^3$	$W_{elz} = 30.65 \text{ cm}^3$	

TRAGFÄHIGKEITSNACHWEISE

$\sigma_{m,y,d} = M_Y/W_y = 0.98/105.60 = 9.31 \text{ MPa}$ $f_{m,y,d} = 11.58 \text{ MPa}$; $f_{v,d} = 1.15 \text{ MPa}$
 $\tau_{z,d} = 1.5 \cdot -0.00/52.80 = -0.00 \text{ MPa}$

Parameters

$k_m = 0.70$ $k_h = 1.28$ $k_{mod} = 0.60$ $K_{sys} = 1.00$



$l_{eff} = 4.51 \text{ m}$ $\lambda_{rel,m} = 1.04$
 $\sigma_{cr} = 22.15 \text{ MPa}$ $k_{crit} = 0.78$

Kontrolle des Ergebnisses:

$\sigma_{m,y,d}/f_{m,y,d} = 9.41/12.14 = 0.78 < 1.00$ (6.11)
 $\sigma_{m,y,d}/(k_{crit} \cdot f_{m,y,d}) = 9.41/(0.78 \cdot 12.14) = 1.00 < 1.00$ (6.33)
 $\tau_{z,d}/f_{v,d} = 0.38/1.15 = 0.33 < 1.00$ (6.13)

GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT: DIE ZUL. VERFORMUNG WURDE MIT ANGESETZT



$u_{fin,y} = 0.0 \text{ cm} < u_{fin,max,y} = L/200.00 = 2.5 \text{ cm}$
 $1(1+0.6) \cdot 1 + 1(1+0.6) \cdot 2 + 1(1+0.6) \cdot 3$
 $u_{fin,z} = 0.9 \text{ cm} < u_{fin,max,z} = L/200.00 = 2.5 \text{ cm}$
 $1(1+0.6) \cdot 1 + 1(1+0.6) \cdot 2 + 1(1+0.6) \cdot 3$

Holzträger OK !!!

Bei der Statik in der Anlage handelt es sich um eine statische Berechnung unseres Statikers aus Estland (nach Vorgaben der deutschen Gesetzgebung). Da unser Statiker jedoch nicht über eine deutsche Zulassung verfügt, ist diese Statik nicht rechtsgültig.